



DLSCDC 报 2023YS 第 82 号

222500100231

检 验 报 告

样品名称：饮用水

受检单位：大理水务产业投资公司喜洲水厂

委托单位：大理市疾控公卫科

大理市疾病预防控制中心



此复印件与原件一致
大理市疾病预防控制中心



222500100231

检 验 报 告

样品名称：出厂水	样品编号：DLSCDC 样 2023YS261
样品数量：1500mL	样品性状及包装：液态、无菌采样袋、塑料瓶
受检单位：大理水务产业投资公司喜洲水厂	采样地点：喜洲水厂
委托单位：大理市疾控公卫科	送检单位：大理市疾控公卫科
请检原因：监测	送样人：刘敏 冯庆华
检验环境：温度 15℃-30℃ 湿度 30-70%	商标及批号：无
送检日期：2023 年 4 月 19 日	检验完成日期：2023 年 4 月 21 日
检验技术依据：GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》	
参考依据：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》	
主要检验设备：原子吸收仪、分析天平、分光光度计、培养箱、电感耦合等离子体发射光谱仪等	
检验结果：	

编号	检验项目	限值	检测结果
1	游离氯 (mg/L)	末稍水 ≥ 0.05 , 2 \geq 出厂水 ≥ 0.3	0.10
2	二氧化氯 (mg/L)	末稍水 ≥ 0.02 , 0.8 \geq 出厂水 ≥ 0.1	0.30
3	菌落总数 (CFU / mL)	≤ 100	未检出
4	总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出
5	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出
6	色度 (铂钴比色单位)	15	5
7	浑浊度 (NTU)	1	0.1
8	臭和味	无异臭、异味	无
9	肉眼可见物	无	无
10	高锰酸盐指数 (以 O_2 计) (mg/L)	3	2.57

依照 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》该水样所检项目结果均在标准限值内。
以下空白

报告编制人：罗耀华
2023 年 4 月 23 日

复 核 人：李跃斌
2023 年 4 月 24 日





222500100231

检 验 报 告

样品名称：末稍水	样品编号：DLSCDC 样 2023YS262
样品数量：1500mL	样品性状及包装：液态、无菌采样袋、塑料瓶
受检单位：大理水务产业投资公司喜洲水厂	采样地点：喜洲镇政府
委托单位：大理市疾控公卫科	送检单位：大理市疾控公卫科
请检原因：监测	送样人：刘敏 冯庆华
检验环境：温度 15℃-30℃ 湿度 30-70%	商标及批号：无
送检日期：2023 年 4 月 19 日	检验完成日期：2023 年 4 月 21 日
检验技术依据：GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》	
参考依据：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》	
主要检验设备：原子吸收仪、分析天平、分光光度计、培养箱、电感耦合等离子体发射光谱仪等	
检验结果：	

编号	检验项目	限值	检测结果
1	游离氯 (mg/L)	末稍水 ≥ 0.05 , 2 \geq 出厂水 ≥ 0.3	0.05
2	二氧化氯 (mg/L)	末稍水 ≥ 0.02 , 0.8 \geq 出厂水 ≥ 0.1	0.09
3	菌落总数 (CFU / mL)	≤ 100	未检出
4	总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	未检出
5	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出	未检出
6	色度 (铂钴比色单位)		未检出
7	浑浊度 (NTU)	15	5
8	臭和味	1	0.1
9	肉眼可见物	无异臭、异味	无
10	高锰酸盐指数 (以 O_2 计) (mg/L)	无	无
		3	2.42

依照 GB5749—2022 《生活饮用水卫生标准》该水样所检项目结果均在标准限值内。
以下空白

报告编制人：罗耀华
2023 年 4 月 23 日

复 核 人：李跃敏
2023 年 4 月 24 日





222500100231

检 验 报 告

样品名称：进厂水	样品编号：DLSCDC 样 2023YS263
样品数量：1500mL	样品性状及包装：液态、无菌采样袋、塑料瓶
受检单位：大理水务产业投资公司喜洲水厂	采样地点：喜洲水厂
委托单位：大理市疾控公卫科	送检单位：大理市疾控公卫科
请检原因：监测	送样人：刘敏 冯庆华
检验环境：温度 15℃-30℃ 湿度 30-70%	商标及批号：无
送检日期：2023 年 4 月 19 日	检验完成日期：2023 年 4 月 21 日
检验技术依据：GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》	
参考依据：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》	
主要检验设备：原子吸收仪、分析天平、分光光度计、培养箱、电感耦合等离子体发射光谱仪等	

检验结果：

编号	检验项目	限值		检测结果
		末稍水	出厂水	
1	游离氯 (mg/L)	≥ 0.05	≥ 0.3	/
2	菌落总数 (CFU / mL)	≤ 100		50
3	总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出		5.3
4	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	不得检出		1
5	色度 (铂钴比色单位)			10
6	浑浊度 (NTU)	15		0.7
7	臭和味	1		有少许沉淀
8	肉眼可见物	无异臭、异味		无
9	高锰酸盐指数 (以 O_2 计) (mg/L)	无		3.14
		3		

报告编制人：罗耀华
2023 年 4 月 23 日

复 核 人：李跃敏
2023 年 4 月 24 日

