



国家管网集团西南管道有限责任公司

天然气计量交接凭证（大理站）

填写日期：2024-04-30

凭证编号：XNGD-DL-DLKLKQ-20240430-121

承运单位：国家管网集团西南管道有限责任公司						
接收单位：大理中石油昆仑燃气有限公司						
计量时间：2024年04月29日 08:00 至 2024年04月30日 08:00						
计量交接地点	流量计位号 名称	前日日累 (体积量) Nm ³	前日日累 (能量) MJ	平均高位发热量 MJ/m ³	计量气量 Nm ³	计量能量 MJ
大理站	FT5101	0			0	
	FT5201	77860			77860	
合计交接气量 (小写) Nm ³	77860			合计交接能量 (小写) MJ		
合计交接气量 (大写) Nm ³	柒万柒仟捌佰陆拾标方			合计交接能量 (大写) MJ		
CH ₄ (%)	99.4279			N ₂ (%)	0.2002	
C ₂ H ₆ (%)	0.0923			CO ₂ (%)	0.2294	
C ₃ H ₈ (%)	0.0227			H ₂ (%)		
n-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0024			H ₂ S (mg/m ³)	1.0270	
i-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0096			总硫(以硫计) (mg/m ³)		
C(CH ₃) ₄ (%)				水露点 (°C)	-16.0200	
n-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0000			绝对密度(kg/m ³)	0.6733	
i-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0033			高位发热量 (MJ/m ³)	37.0240	
C ₆ ⁺ (%)	0.0122			低位发热量 (MJ/m ³)	33.3512	
烃露点(°C)	-15.1600					
备注						
供气单位 (盖章)				接气单位 (盖章)		
供气方计量员	潘玉萍			接气方计量员	李恺	
天然气气量 争议量 (+/-)				天然气能量 争议量 (+/-)		